

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Кировской области Управление надзорной  
(наименование территориального органа МЧС России)  
деятельности и профилактической работы ул. Маклина, 65, г. Киров, 610035,  
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)  
тел. 54-69-62 (код 8332), E-mail: firekir@kirpoj.kirov.ru отдел надзорной деятельности  
и профилактической работы Слободского района и города Слободской  
(наименование органа государственного пожарного надзора)  
ул. Советская, 130, г. Слободской, 613152, тел. 4-32-97 (код 83362)  
(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора)

**Предписание № 35/1/8**  
**по устранению нарушений требований пожарной безопасности, о проведении меропри-**  
**ятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвраще-**  
**нию угрозы возникновения пожара**

Муниципальному казенному дошкольному образовательному учреждению детский сад  
комбинированного вида «Родничок» города Слободского Кировской области, заведующей  
(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее при  
Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Слободского района и города  
наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица – правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)  
Слободской по пожарному надзору Гурина Степана Александровича от «28» июня 2021 года № 35,  
ст. 6, Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»  
06.07.2021 с 10<sup>00</sup> по 12<sup>00</sup>, 14.07.2021 с 15<sup>00</sup> по 16<sup>00</sup> проведена плановая проверка старшим  
инспектором ОНДПР Слободского района и города Слободской капитаном внутренней службы  
Шитовым М.А. МКДОУ д/с «Родничок» по адресам: Кировская область, г. Слободской, ул. Корто, д.  
12, Кировская область, г. Слободской, ул. Корто, д. 13.

(должность, звание, фамилия, инициалы государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего

проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с

заведующей МКДОУ д/с «Родничок» Чугуновой Н.А.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»  
необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в  
ходе проверки:

№ Препи-сания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
<b>г. Слободской, ул. Корто, 12</b>				

<p>1. В здании на путях эвакуации отсутствует аварийное освещение.</p>	<p>ст. 37 ФЗ-69, п. 4.3.12 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (далее СП 1.13130.2020), п. 7.6.1, п. 7.6.3 СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение» (далее СП 52.13330.2016)</p> <p>В зданиях и сооружениях на путях эвакуации следует предусматривать аварийное освещение.</p> <p>Аварийное освещение подразделяется на эвакуационное и резервное.</p> <p>Освещение путей эвакуации в помещениях и местах производства работ вне зданий следует предусматривать по путям эвакуации:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- в коридорах и проходах по путям эвакуации;</li> <li>- в местах изменения (перепада) уровня пола или покрытия;</li> <li>- в зоне каждого изменения направления пути;</li> <li>- на пересечении проходов и коридоров;</li> <li>- на лестничных маршах, при этом каждая ступень должна быть освещена прямым светом;</li> <li>- перед каждым эвакуационным выходом из помещения, требующего эвакуационного освещения;</li> <li>- перед пунктом медицинской помощи;</li> <li>- в местах размещения средств экстренной связи;</li> <li>- в местах размещения средств пожаротушения;</li> <li>- в местах размещения плана эвакуации;</li> </ul> <p>- снаружи перед конечным выходом из здания или сооружения.</p>	<p>01.06.2023</p>	
<p>2. Не организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из здания при пожаре, с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.</p>	<p>ст. 37 ФЗ-69, п. 176 Правил противопожарного режима в РФ (далее ППР)</p> <p>Руководители организаций организуют не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.</p>	<p>01.06.2023</p>	

3.	На объекте защиты с массовым пребыванием людей не обеспечено наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.	ст. 37 ФЗ-69, п. 30 ППР На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации обеспечивает наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.	01.06.2023	
<b>г. Слободской, ул. Корто, 13</b>				
4.	В здании на путях эвакуации отсутствует аварийное освещение.	ст. 37 ФЗ-69, п. 4.3.12 СП 1.13130.2020, п. 7.6.1, п. 7.6.3 СП 52.13330.2016.	01.06.2023	
5.	Не организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из здания при пожаре, с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	ст. 37 ФЗ-69, п. 176 ППР	01.06.2023	
6.	На объекте защиты с массовым пребыванием людей не обеспечено наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.	ст. 37 ФЗ-69, п. 30 ППР	01.06.2023	
7.	Не организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний ограждений на крыше с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	ст. 37 ФЗ-69, п. 176 ППР	01.06.2023	

8.	В пожарном резервуаре, расположенном на территории объекта храниться менее 50% объема воды на пожаротушение (фактически резервуар пуст).	ст. 37 ФЗ-69, п. 10.3 СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности». Количество пожарных резервуаров или искусственных водоемов должно быть не менее двух, при этом в каждом из них должно храниться 50% объема воды на пожаротушение.	01.06.2023	
----	--	---	------------	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а так же за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Ст. инспектор ОНДПР Слободского  
района и города Слободской  
с должностью государственного инспектора  
по пожарному надзору

Шитов М.А.  
(фамилия, инициалы)

(подпись)

« 14 » июля 20 21 г.

М.Л.П.

Предписание для исполнения получила:

*М.Л.П.*  
(подпись)

Заведующая МКДОУ  
д/с «Родничок»  
(должность)

Чугунова Н.А.  
(фамилия, инициалы)

« 14 » июля 20 21 г.