



**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Кировской области**

(Управление Роспотребнадзора по Кировской области)

**Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Кировской области в Слободском районе
(Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Кировской области в Слободском
районе)**

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ САНИТАРНЫХ ПРАВИЛ**

от «30» июля 2021 г

№ 112

При проведении плановой выездной проверки и рассмотрении представленных документов: акта проверки № 005 от 30 июля 2021г органом государственного контроля (надзора) Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида «Родничок» города Слободского Кировской области (сокращенное наименование – МКДОУ д/с «Родничок»), юридический адрес: 613155, Кировская область, Слободской район, г. Слободской, ул. Корто, д. 12, ИНН 4329005384 по Решению о проведении плановой выездной проверки от 16.07.2021 №005, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий № 43210041000100366704 выявлены нарушения санитарного законодательства, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения заболеваний, массовых инфекционных и неинфекционных заболеваний (отравлений) людей.

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения заболеваний, массовых инфекционных и неинфекционных заболеваний (отравлений) людей, на основании статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999 года № 52 – ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ПРЕДПИСЫВАЮ :

1. Провести ремонт наружного электрического освещения, оборудованного на столбах, территории у групповых площадок для прогулок детей у здания детского сада по ул.Корто, д.12, оборудовать электрическое освещение территории у здания детского сада по ул.Корто, д.13 с учетом наружного освещения групповых площадок групп 16, 17, в соответствии с п.2.2.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20), п.1 ст.28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г №52-ФЗ (далее –Федеральный закон от 30.03.1999г №52-ФЗ);
2. Иметь ограждение территории у здания детского сада по ул.Корто, д.12 (калитку в ограждении забором со стороны групповой площадки для прогулок детей 11 группы, восстановить пролет в ограждении со стороны групповой площадки 6 группы), в соответствии с п.2.2.1 СП 2.4.3648-20, п.1 ст.28 Федерального закона от 30.03.1999г №52-ФЗ;
3. Оборудовать на территории здания детского сада по ул.Корто, д.12 групповую площадку для прогулок детей 11 группы песочницей, приспособлениями для игр, теньевым навесом, установить на групповых площадках для 6, 2 групп теньевые навесы, провести ремонт теньевых навесов на групповых площадках для 9, 1, 4 групп, имеющих механические повреждения кровли (трещины, дыры в шифере), деревянного пола (1 гр); установить на территории здания детского сада по ул.Корто, д.13 на групповой площадке для прогулок детей 16 группы теньевой навес, провести ремонт теньевых навесов на групповых площадках для прогулок детей 14,16, 17 групп, имеющих механические повреждения кровли (подтеки), деревянного пола (неровный, сгнившие доски), в соответствии с п.3.1.2 СП 2.4.3648-20, п.1 ст.28 Федерального закона от 30.03.1999г №52-ФЗ;
4. Выполнить ремонт дорожек по территории детского сада по ул.Корто, 12 при проходах к зданию, групповым площадкам для прогулок детей с устранением дефектов покрытия асфальта (выбоины, разрушенный асфальт), бетона, неровной укладки бетонных плит (в разных уровнях);

выполнить ремонт дорожек подхода по территории к детскому саду по ул.Корто, д.13 с устранением дефектов покрытия асфальта (выбоины, разрушенный асфальт), в соответствии с п.2.2.4 СП 2.4.3648-20, п.1 ст.28 Федерального закона от 30.03.1999г №52-ФЗ;

5. Оборудовать в хозяйственной зоне детского сада по ул.Корто, д.12 площадку для сбора отходов водонепроницаемым покрытием, в соответствии с п.2.2.3 СП 2.4.3648-20, п.1 ст.28 Федерального закона от 30.03.1999г №52-ФЗ;

6. Выполнить отделку помещений здания детского сада по ул.Корто, д.12 с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к организациям воспитания и обучения:

в группе №5 в буфете стены, потолки выполнить материалами, допускающими влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств, в спальне заменить линолеум, имеющий дефекты, щели между листами;

в группе №1 в буфете стены, потолки, в спальне потолок выполнить материалами, допускающими влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств, с устранением следа протекания;

в группе №4 в буфете на стене у раковин выполнить ремонт отделки плиткой;

в группе №2 в буфете стены, потолки выполнить материалами, допускающими влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств, в умывальной провести ремонт стены с устранением дефектов штукатурки, восстановлением выпавшей плитки;

в группе №3 в буфете стены, потолки выполнить материалами, допускающими влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств; в туалете выполнить ремонт стены с устранением дефектов, повреждений плитки;

в группа №6 в буфете выполнить ремонт стены с устранением дефектов отделки, трещин, покраски;

в группе №7 в групповой комнате на полу заменить линолеум, имеющим механические дефекты, в буфете провести ремонт с устранением на стенах дефектов отделки, трещин, у раковин на стене отделку выполнить материалами, допускающими влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств;

в группе №8 в спальне, в помещении для занятий с логопедом провести ремонт пола с заменой линолеума, в туалете стены выполнить материалами, допускающими влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств, с устранением дефектов отделки, трещин;

в группе №9 в туалете стены, потолок выполнить материалами, допускающими влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств, с устранением дефекты отделки, трещин, следов протекания, восстановлением отделочной плитки;

в группе №10 в умывальной стены выполнить материалами, допускающими влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств, ремонт покрытия пола;

в группе №12 в раздевальной, умывальной, буфете стены, потолки выполнить материалами, допускающими влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств, с устранением дефектов отделки, следов протекания, восстановлением отделочной плитки, в соответствии с п.2.5.1, п.2.5.2, п.2.5.3 СП 2.4.3648-20, п.1 ст.28 Федерального закона от 30.03.1999г №52-ФЗ;

7. Выполнить отделку помещений здания детского сада по ул.Корто, д.13 с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к организациям воспитания и обучения:

в раздевальной 14 группы на полу заменить линолеум с механическими дефектами и износом (дыры), в спальне потолок, в прогулочной веранде стены и потолок выполнить материалами, допускающими влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств, с устранением дефектов (трещины, выпавшая штукатурка);

в умывальной туалета 15 группы провести ремонт отделочной плитки на стене, в прогулочной веранде потолок выполнить материалами, допускающими влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств, с устранением дефектов (трещин);

в раздевальной 16 группы провести ремонт пола с заменой линолеума с механическими дефектами и износом (дыры), в спальне провести ремонт пола с устранением дефектов в паркете (дыры), в спальне, прогулочной веранде, умывальной потолки выполнить материалами, допускающими влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств, с устранением дефектов (трещин), следов протекания; в буфетной провести ремонт отделочной плитки на стене;

в буфете 17 группы на стене отремонтировать покрытие отделочной плиткой, в групповой комнате устранить на потолке следы протекания, в спальне, прогулочной веранде стены, потолки выполнить материалами, допускающими влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств, с устранением дефектов отделки (трещин), в туалете установить наружное стекло в оконной раме;

во всех помещениях групп стены туалетов с умывальными, в буфетах выполнить материалами, допускающими влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств, в соответствии с п.2.5.1, п.2.5.2, п.2.5.3, п.2.8.3 СП 2.4.3648-20, п.1 ст.28 Федерального закона от 30.03.1999г №52-ФЗ;

8. Обеспечить условия для просушивания верхней одежды и обуви детей в раздевальных групп, или в отдельных помещениях в зданиях детских садов по ул.Корто, д.12 и ул.Корто, д.13, в соответствии с п.3.1.3 СП 2.4.3648-20, п.1 ст.28 Федерального закона от 30.03.1999г №52-ФЗ;

9. Заменить в буфетах групп №1, №3, №6, №9, №11, №12 здания детского сада по ул.Корто, д.12 столовую посуду для 2, 3 блюд, салатники, кастрюли с механическими повреждениями и отбитой эмалью, в соответствии с п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20, п.1 ст.28 Федерального закона от 30.03.1999г №52-ФЗ;

10. Приобрести в складское помещение пищеблока здания детского сада по ул.Корто, д.12 прибор для определения показателя влажности воздуха при хранении пищевых продуктов с последующей регистрацией показаний на бумажном носителе, в соответствии с п.3.8 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее СанПиН 2.3/2.4.3590-20), п.1 ст.28 Федерального закона от 30.03.1999г №52-ФЗ;

11. Приобрести на пищеблок здания детского сада по ул.Корто, д.12 цельнометаллический производственный стол для обработки мяса сырого, кухонную посуду - баки для приготовления блюд, выполненные из нержавеющей стали, заменить разделочные доски с маркировкой «ОС», «КС», доску для работы с тестом, эмалированную посуду, имеющих механические дефекты, трещины, в соответствии с п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20, п.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п.1 ст.28 Федерального закона от 30.03.1999г №52-ФЗ;

12. Выполнить на пищеблоке здания детского сада по ул.Корто, д.12 ремонт внутренней отделки производственных цехов стен, пола от дефектов и повреждений поверхности (на стене над мясорубкой восстановить отделку плиткой, заменить облицовочную плитку с трещинами у раковин в горячем цехе, восстановить целостность плитки на полу), в соответствии с п.2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п.1 ст.28 Федерального закона от 30.03.1999г №52-ФЗ;

13. Заменить на пищеблоке здания детского сада по ул.Корто, д.13 раковины для обработки рук, фруктов, стеллаж для кухонной посуды, имеющих механические повреждения, в соответствии с п.2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п.1 ст.28 Федерального закона от 30.03.1999г №52-ФЗ;

14. Приобрести на пищеблок здания детского сада по ул.Корто, д.13 цельнометаллические столы для обработки сырых и готовых пищевых продуктов, холодильное оборудование, в соответствии с п. 2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20, п.1 ст.28 Федерального закона от 30.03.1999г №52-ФЗ;

15. Обеспечить на пищеблоке здания детского сада по ул.Корто, д.13 последовательность технологических процессов при изготовлении блюд (разместить протирачно-резательную машину для вареной продукции в помещении горячего цеха), в соответствии с п.2.7 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п.1 ст.28 Федерального закона от 30.03.1999г №52-ФЗ;

16. Выполнить на пищеблоке здания детского сада по ул.Корто, д.13 ремонт внутренней отделки стен, потолков производственных цехов с устранением трещин, отслоений покраски, штукатурки, в соответствии с п.2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п.1 ст.28 Федерального закона от 30.03.1999г №52-ФЗ;

17. Оборудовать на пищеблоке здания детского сада по ул.Корто, д.13 в горячем цехе над электроплитами локальную вытяжную вентиляцию, в соответствии п.2.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п.1 ст.28 Федерального закона от 30.03.1999г №52-ФЗ;

18. Привести примерное и фактическое меню в соответствии требований п.8.1.4, приложения 9 табл.3, приложения 10, табл 1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", п.1 ст.28 Федерального закона от 30.03.1999г № 52-ФЗ.

19. Обеспечить соблюдение рецептуры и технологии приготовления вторых блюд, отраженной в технологических картах с проведением лабораторных испытаний блюда на содержание белков, жиров, углеводов, калорийности, в соответствии с п.2.3.3 СП 2.4.3648-20, п.8.1.2.3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п.1 ст.28 Федерального закона от 30.03.1999г № 52-ФЗ;
20. Актуализировать программу производственного контроля с учетом действующих санитарных правил и норм, осуществлять производственный контроль проводится за соблюдением санитарных правил и нормативов, включая лабораторные исследования и испытания, в соответствии с п.1.8 СП 2.4.3648-20, п.2.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п.1 ст.32, п.1 ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 г №52-ФЗ;

Срок исполнения предписания 01.09.2022г.

О выполнении настоящего предписания сообщить в письменном виде в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Кировской области в Слободском районе (613150 Кировская область, г.Слободской, ул.Советская, д.96) не позднее 05.09.2022г.

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством.

Ответственность возлагается на: Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида «Родничок» города Слободского Кировской области (сокращенное наименование – МКДОУ д/с «Родничок»), заведующую Чугунову Н.А
(наименование юридического лица, его законный представитель, на которых возлагается ответственность)

Начальник территориального отдела
Управления Роспотребнадзора
по Кировской области в Слободском районе:



Чеглаков

С.А.Чеглаков

Предписание получено (отправлено):

заведующая МКДОУ д/с «Родничок»
(должность, подпись, ФИО, дата)

Чугунова Н.А. 30.07.2021